

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности"

Нұр-Сұлтан қ

г.Нур-Сұлтан

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Номер: | KZ75VEN00011944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНСЭЛ" |
| Входящий номер: | KZ42RDR00014305 | 050028, Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, улица Спасская, дом № 68А, |
| Дата выдачи: | 27.09.2019 | |

РАЗРЕШЕНИЕ на применение технических устройств

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, рассмотрев заявление Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНСЭЛ" и пакет технической документации к нему, в соответствии со статьей №74 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и учитывая положительное экспертное заключение ТОО «ТехПромБезопасность» от 12.09.2019 года № 0006, разрешает применение на опасных производственных объектах следующих технологий, технических устройств и материалов:

1. Модули газового пожаротушения с максимальным давлением $P_{\text{макс.}}=2.5$ Мпа:

- МПТГ-20 «FIREX» (42-20-20) – серийные номера от 1106400-К-F-L100.02091-2019 до 1106650-К-F-L100.02091-2019;
- МПТГ-30 «FIREX» (42-30-20) – с 1106400-К-F-H100.03051-2019 до 1106650-К-F-H100.03051-2019;
- МПТГ-С-20 «FIREX» (42-20-20) – серийные номера от 1106400-К-F-L100.20091 до 1106650-К-F-L100.20091;
- МПТГ-С-30 «FIREX» (42-30-20) - серийные номера от 1106400-К-F-H100.30251 до 1106650-К-F-H100.30251.

2. Модули газового пожаротушения с максимальным давлением $P_{\text{макс.}}=6.5$ Мпа:

- МПТГ «FIREX» (65-40-32) - серийные номера от 1106400-К-F-B200.400115-2019 до 1106650-К-F-B200.400115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-50-32) - серийные номера от 1106400-К-F-B200.500115-2019 до 1106650-К-F-B200.500115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-70-32) - серийные номера от 1106400-К-F-B200.700115-2019 до 1106650-К-F-B200.700115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-80-32) - серийные номера от 1106400-К-F-B200.800115-2019 до 1106650-К-F-B200.800115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-90-32) - серийные номера от 1106400-К-F-B200.9000115-2019 до 1106650-К-F-

B200.9000115-2019;

- МПТГ «FIREX» (65-100-32) - серийные номера от 1106400-K-F-B200.1000115-2019 до 1106650-K-F-B200.1000115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-120-32) - серийные номера от 1106400-K-F-B200.1200115-2019 до 1106650-K-F-B200.1200115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-150-32) - серийные номера от 1106400-K-F-B200.1500115-2019 до 1106650-K-F-B200.1500115-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-100-50) - серийные номера от 1106400-K-F-C50200.100218-2019 до 1106650-K-F-C50200.100218-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-120-50) - серийные номера от 1106400-K-F-C50200.120218-2019 до 1106650-K-F-C50200.120218-2019;
- • МПТГ «FIREX» (65-150-50) - серийные номера от 1106400-K-F-C50200.150218-2019 до 1106650-K-F-C50200.150218-2019;
- МПТГ «FIREX» (65-180-50) - серийные номера от 1106400-K-F-C50200.180218-2019 до 1106650-K-F-C50200.180218-2019.

Все изделия 2019 года выпуска, производитель ТОО «КОНСЭЛ», г. Алматы, Республика Казахстан.

Разрешение действительно при обязательном соблюдении требований законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а так же технической документации завода-изготовителя.

Заместитель председателя

Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

